

Protocollo

Terni,

Al Sindaco del Comune di Montecastrilli
05026 MONTECASTRILLI (TR)

Oggetto: Scuola materna della Frazione di Quadrelli – Richiesta di valutazione igienico sanitaria della pavimentazione in vinil amianto.

A seguito della Vostra richiesta relativa all'oggetto Personale Tecnico della Prevenzione della scrivente U.O. in data 13.03.2015 ha effettuato un sopralluogo presso i locali della scuola materna nel corso del quale è emerso quanto segue.

In una porzione dell'edificio, la più vecchia, la pavimentazione è fatta con piastrelle di materiale identificato come vinil amianto (laboratorio SIMPES S.r.l. - Rapporto di prova n. 0230/2015). La pavimentazione presenta delle piastrelle danneggiate (principalmente fratture agli angoli) nei seguenti locali: zona ingresso, spogliatoio bambini, aula attività libere, corridoio. Quasi tutte le parti danneggiate sono state ricoperte con materiale cementizio plastico. Le fughe tra le mattonelle invece non sono state trattate con il suddetto materiale e pertanto sono evidenti spazi liberi che mostrano il massetto sottostante.


La situazione accertata denota un cattivo stato di conservazione del pavimento, anche per l'assenza di una barriera di contenimento all'eventuale dispersione di fibre dal massetto sottostante (fughe non trattate), considerato che dalle analisi effettuate è stata riscontrata la presenza di fibre di amianto anche nella colla di fissaggio (laboratorio SIMPES S.r.l. - Rapporto di prova n. 0230/2015).

Il sistema di valutazione bidimensionale del rischio VERSAR, per la definizione delle priorità di intervento, ha dato il seguente risultato: il punto individuato nel grafico dell'Indice Versar ricade nella ZONA 2 = Rimozione quanto prima possibile.


Alla luce di quanto sopra si ritiene necessario effettuare tempestivamente un intervento di bonifica del materiale in vinil amianto con le modalità previste dalla normativa vigente.

Distinti Saluti

U.O.C. IGIENE E SANITA' PUBBLICA
IL DIRIGENTE MEDICO AREA NARNESE-AMERINA
(Dott. Vincenzo M. Patavino)



U.O.C. IGIENE E SANITA' PUBBLICA
IL DIRETTORE
(Dott.ssa Valsenti Luisa)



Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2
tel. 0744 20 41 / fax 0744 30 36 39
mail: aslumbria2@postacert.it

Sede Legale (provvisoria)
05100 - Terni Viale D. Bramante 37

(l.r. n.18/12.11.2012)
p.iva / c.f. 01499590550